

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Ораниенбаум»


198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А, т. 422-50-88

ПРИНЯТО

Решением Общего собрания
Протокол № 1 от 18.01.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
ГБУДО ДТ
«Ораниенбаум»
Е.Л. Абрамова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУДО ДТ
«Ораниенбаум»
Приказ № 08/1 от 18.01.2024г
Е.М. Лукашина



ИНСТРУКЦИЯ
(для кабинетов)

по пожарной безопасности в кабинетах и помещениях

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового района Санкт –Петербурга «Ораниенбаум»

Санкт-Петербург
2024 г.

1. Общие требования пожарной безопасности.

- 1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием или предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно и находиться в работоспособном состоянии.
- 1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в безопасное состояние.
- 1.8. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.10. По окончании занятий (работы) работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:


- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.3. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 2.4. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.6. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.9. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.10. Проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся жидкостей.
- 3.1. **КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО.**

2. Действия при возникновении пожара

- 3.1. Немедленно сообщить при пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону **01, 112.**
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
- 3.2. Открыть эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.3. Вынести из здания особо ценное имущество, документы.
- 3.4. Покидая помещение или здание закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.5. Приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения в Инструкцию выносятся для обсуждения на заседание трудового коллектива и согласовываются с профкомом учреждения.

Инструкцию разработал специалист по охране труда _____  Я.С. Кузнецова